

第3展示館用負荷表(A分電盤)

催事名

変圧器容量	主開閉器※ MCCB 3P	回路 番号	分岐開閉器 ELCB 3P	ケーブル サイズ	取付負荷容量 kW	絶 縁 抵 抗 値 [MΩ]							
						RE	SE	TE	RS	ST	TR	一括	
電 灯 1φ3W 100/200V 300 kVA	①	400A	L-1	150A	CVT 100								
			L-2	150A	CVT 100								
			L-3	150A	CVT 100								
			L-4	150A	CVT 100								
	②	400A	L-5	150A	CVT 100								
			L-6	150A	CVT 100								
			L-7	150A	CVT 100								
			L-8	150A	CVT 100								
	③	400A	L-9	150A	CVT 100								
			L-10	150A	CVT 100								
			L-11	150A	CVT 100								
			L-12	150A	CVT 100								
	④	400A	L-13	150A	CVT 100								
			L-14	150A	CVT 100								
			L-15	150A	CVT 100								
			L-16	150A	CVT 100								
負 荷 設 備 合 計													
電 灯 1φ3W 100/200V 400 kVA	⑤	400A	L-17	150A	CVT 100								
			L-18	150A	CVT 100								
			L-19	150A	CVT 100								
			L-20	150A	CVT 100								
	⑥	400A	L-21	150A	CVT 100								
			L-22	150A	CVT 100								
			L-23	150A	CVT 100								
			L-24	150A	CVT 100								
	⑦	400A	L-25	150A	CVT 100								
			L-26	150A	CVT 100								
			L-27	150A	CVT 100								
			L-28	150A	CVT 100								
	⑧	400A	L-29	150A	CVT 100								
			L-30	150A	CVT 100								
			L-31	150A	CVT 100								
			L-32	150A	CVT 100								
⑨	400A												
負 荷 設 備 合 計													

※各主幹引込ケーブルサイズは CVT 200SQ×2 / 接地線は、E 38SQ(A種接地)

変圧器容量	主開閉器※ MCCB 3P	回路 番号	分岐開閉器 ELCB 3P	ケーブル サイズ	取付負荷容量 kW	絶 縁 抵 抗 値 [MΩ]						
						RE	SE	TE	RS	ST	TR	一括
動 力 3φ3W 200V 300 kVA Y-Δ	①	400A	P-1	250A	CVT 150							
			P-2	250A	CVT 150							
			P-3	250A	CVT 150							
			P-4	250A	CVT 150							
	②	400A	P-5	250A	CVT 150							
			P-6	250A	CVT 150							
			P-7	250A	CVT 150							
			P-8	250A	CVT 150							
	③	400A	P-9	250A	CVT 150							
			P-10	250A	CVT 150							
			P-11	250A	CVT 150							
			P-12	250A	CVT 150							
	④	400A	P-13	250A	CVT 150							
			P-14	250A	CVT 150							
			P-15	250A	CVT 150							
			P-16	250A	CVT 150							
負 荷 設 備 合 計												
動 力 3φ3W 200V 400 kVA Y-Δ	⑤	400A	P-17	250A	CVT 150							
			P-18	250A	CVT 150							
			P-19	250A	CVT 150							
			P-20	250A	CVT 150							
	⑥	400A	P-21	250A	CVT 150							
			P-22	250A	CVT 150							
			P-23	250A	CVT 150							
			P-24	250A	CVT 150							
	⑦	400A	P-25	250A	CVT 150							
			P-26	250A	CVT 150							
			P-27	250A	CVT 150							
			P-28	250A	CVT 150							
	⑧	400A	P-29	250A	CVT 150							
			P-30	250A	CVT 150							
			P-31	250A	CVT 150							
			P-32	250A	CVT 150							
⑨	400A											
負 荷 設 備 合 計												

※各主幹引込ケーブルサイズは CVT 150SQ×2 / 接地線は、E 38SQ(A種接地)

第3展示館用負荷表(B分電盤)

催事名

変圧器容量	主開閉器※ MCCB 3P	回路 番号	分岐開閉器 ELCB 3P	ケーブル サイズ	取付負荷容量 kW	絶 縁 抵 抗 値 [MΩ]							
						RE	SE	TE	RS	ST	TR	一括	
電 灯 1φ3W 100/200V 300 kVA	①	400A	L-1	150A	CVT 100								
			L-2	150A	CVT 100								
			L-3	150A	CVT 100								
			L-4	150A	CVT 100								
	②	400A	L-5	150A	CVT 100								
			L-6	150A	CVT 100								
			L-7	150A	CVT 100								
			L-8	150A	CVT 100								
	③	400A	L-9	150A	CVT 100								
			L-10	150A	CVT 100								
			L-11	150A	CVT 100								
			L-12	150A	CVT 100								
	④	400A	L-13	150A	CVT 100								
			L-14	150A	CVT 100								
			L-15	150A	CVT 100								
			L-16	150A	CVT 100								
負荷設備合計													
電 灯 1φ3W 100/200V 300 kVA	⑤	400A	L-17	150A	CVT 100								
			L-18	150A	CVT 100								
			L-19	150A	CVT 100								
			L-20	150A	CVT 100								
	⑥	400A	L-21	150A	CVT 100								
			L-22	150A	CVT 100								
			L-23	150A	CVT 100								
			L-24	150A	CVT 100								
	⑦	400A	L-25	150A	CVT 100								
			L-26	150A	CVT 100								
			L-27	150A	CVT 100								
			L-28	150A	CVT 100								
⑧	400A												
負荷設備合計													

※各主幹引込ケーブルサイズは CVT 200SQ×2 / 接地線は、E 38SQ(A種接地)

変圧器容量	主開閉器※ MCCB 3P	回路 番号	分岐開閉器 ELCB 3P	ケーブル サイズ	取付負荷容量 kW	絶 縁 抵 抗 値 [MΩ]						
						RE	SE	TE	RS	ST	TR	一括
動 力 3φ3W 200V 300 kVA Y-Δ	①	400A	P-1	250A	CVT 150							
			P-2	250A	CVT 150							
			P-3	250A	CVT 150							
			P-4	250A	CVT 150							
	②	400A	P-5	250A	CVT 150							
			P-6	250A	CVT 150							
			P-7	250A	CVT 150							
			P-8	250A	CVT 150							
	③	400A	P-9	250A	CVT 150							
			P-10	250A	CVT 150							
			P-11	250A	CVT 150							
			P-12	250A	CVT 150							
	④	400A	P-13	250A	CVT 150							
			P-14	250A	CVT 150							
			P-15	250A	CVT 150							
			P-16	250A	CVT 150							
負荷設備合計												
動 力 3φ3W 200V 300 kVA Y-Δ	⑤	400A	P-17	250A	CVT 150							
			P-18	250A	CVT 150							
			P-19	250A	CVT 150							
			P-20	250A	CVT 150							
	⑥	400A	P-21	250A	CVT 150							
			P-22	250A	CVT 150							
			P-23	250A	CVT 150							
			P-24	250A	CVT 150							
	⑦	400A	P-25	250A	CVT 150							
			P-26	250A	CVT 150							
			P-27	250A	CVT 150							
			P-28	250A	CVT 150							
⑧	400A											
負荷設備合計												

※各主幹引込ケーブルサイズは CVT 150SQ×2 / 接地線は、E 38SQ(A種接地)

第3展示館用負荷表(C分電盤)

催事名

変圧器容量	主開閉器※ MCCB 3P		回路 番号	分岐開閉器 ELCB 3P	ケーブル サイズ	取付負荷容量 kW	絶 縁 抵 抗 値 [MΩ]						
							RE	SE	TE	RS	ST	TR	一括
電 灯 1φ3W 100/200V 300 kVA	①	400A	L-1	150A	CVT 100								
			L-2	150A	CVT 100								
			L-3	150A	CVT 100								
			L-4	150A	CVT 100								
	②	400A	L-5	150A	CVT 100								
			L-6	150A	CVT 100								
			L-7	150A	CVT 100								
			L-8	150A	CVT 100								
	③	400A	L-9	150A	CVT 100								
			L-10	150A	CVT 100								
			L-11	150A	CVT 100								
			L-12	150A	CVT 100								
	④	400A	L-13	150A	CVT 100								
			L-14	150A	CVT 100								
			L-15	150A	CVT 100								
			L-16	150A	CVT 100								
負 荷 設 備 合 計													
電 灯 1φ3W 100/200V 400 kVA	⑤	400A	L-17	150A	CVT 100								
			L-18	150A	CVT 100								
			L-19	150A	CVT 100								
			L-20	150A	CVT 100								
	⑥	400A	L-21	150A	CVT 100								
			L-22	150A	CVT 100								
			L-23	150A	CVT 100								
			L-24	150A	CVT 100								
	⑦	400A	L-25	150A	CVT 100								
			L-26	150A	CVT 100								
			L-27	150A	CVT 100								
			L-28	150A	CVT 100								
	⑧	400A	L-29	150A	CVT 100								
			L-30	150A	CVT 100								
			L-31	150A	CVT 100								
			L-32	150A	CVT 100								
⑨	400A												
負 荷 設 備 合 計													

※各主幹引込ケーブルサイズは CVT 200SQ×2 / 接地線は、E 38SQ(A種接地)

変圧器容量	主開閉器※ MCCB 3P		回路 番号	分岐開閉器 ELCB 3P	ケーブル サイズ	取付負荷容量 kW	絶 縁 抵 抗 値 [MΩ]						
							RE	SE	TE	RS	ST	TR	一括
動 力 3φ3W 200V 300 kVA Y-Δ	①	400A	P-1	250A	CVT 150								
			P-2	250A	CVT 150								
			P-3	250A	CVT 150								
			P-4	250A	CVT 150								
	②	400A	P-5	250A	CVT 150								
			P-6	250A	CVT 150								
			P-7	250A	CVT 150								
			P-8	250A	CVT 150								
	③	400A	P-9	250A	CVT 150								
			P-10	250A	CVT 150								
			P-11	250A	CVT 150								
			P-12	250A	CVT 150								
	④	400A	P-13	250A	CVT 150								
			P-14	250A	CVT 150								
			P-15	250A	CVT 150								
			P-16	250A	CVT 150								
負 荷 設 備 合 計													
動 力 3φ3W 200V 400 kVA Y-Δ	⑤	400A	P-17	250A	CVT 150								
			P-18	250A	CVT 150								
			P-19	250A	CVT 150								
			P-20	250A	CVT 150								
	⑥	400A	P-21	250A	CVT 150								
			P-22	250A	CVT 150								
			P-23	250A	CVT 150								
			P-24	250A	CVT 150								
	⑦	400A	P-25	250A	CVT 150								
			P-26	250A	CVT 150								
			P-27	250A	CVT 150								
			P-28	250A	CVT 150								
	⑧	400A	P-29	250A	CVT 150								
			P-30	250A	CVT 150								
			P-31	250A	CVT 150								
			P-32	250A	CVT 150								
⑨	400A												
負 荷 設 備 合 計													

※各主幹引込ケーブルサイズは CVT 150SQ×2 / 接地線は、E 38SQ(A種接地)

第3展示館用負荷表(D分電盤)

催事名

変圧器容量	主開閉器※ MCCB 3P	回路 番号	分岐開閉器 ELCB 3P	ケーブル サイズ	取付負荷容量 kW	絶 縁 抵 抗 値 [MΩ]						
						RE	SE	TE	RS	ST	TR	一括
電 灯 1φ3W 100/200V 300 kVA	①	400A	L-1	150A	CVT 100							
			L-2	150A	CVT 100							
			L-3	150A	CVT 100							
			L-4	150A	CVT 100							
	②	400A	L-5	150A	CVT 100							
			L-6	150A	CVT 100							
			L-7	150A	CVT 100							
			L-8	150A	CVT 100							
	③	400A	L-9	150A	CVT 100							
			L-10	150A	CVT 100							
			L-11	150A	CVT 100							
			L-12	150A	CVT 100							
⑧	400A	負荷設備合計										
電 灯 1φ3W 100/200V 300 kVA	④	400A	L-13	150A	CVT 100							
			L-14	150A	CVT 100							
			L-15	150A	CVT 100							
			L-16	150A	CVT 100							
	⑤	400A	L-17	150A	CVT 100							
			L-18	150A	CVT 100							
			L-19	150A	CVT 100							
			L-20	150A	CVT 100							
	⑥	400A	L-21	150A	CVT 100							
			L-22	150A	CVT 100							
			L-23	150A	CVT 100							
			L-24	150A	CVT 100							
⑦	400A	L-25	150A	CVT 100								
		L-26	150A	CVT 100								
		L-27	150A	CVT 100								
		L-28	150A	CVT 100								
負荷設備合計												

※各主幹引込ケーブルサイズは CVT 200SQ×2 / 接地線は、E 38SQ(A種接地)

変圧器容量	主開閉器※ MCCB 3P	回路 番号	分岐開閉器 ELCB 3P	ケーブル サイズ	取付負荷容量 kW	絶 縁 抵 抗 値 [MΩ]						
						RE	SE	TE	RS	ST	TR	一括
動 力 3φ3W 200V 300 kVA Y-Δ	①	400A	P-1	250A	CVT 150							
			P-2	250A	CVT 150							
			P-3	250A	CVT 150							
			P-4	250A	CVT 150							
	②	400A	P-5	250A	CVT 150							
			P-6	250A	CVT 150							
			P-7	250A	CVT 150							
			P-8	250A	CVT 150							
	③	400A	P-9	250A	CVT 150							
			P-10	250A	CVT 150							
			P-11	250A	CVT 150							
			P-12	250A	CVT 150							
	④	400A	P-13	250A	CVT 150							
			P-14	250A	CVT 150							
			P-15	250A	CVT 150							
			P-16	250A	CVT 150							
負荷設備合計												
動 力 3φ3W 200V 300 kVA Y-Δ	⑤	400A	P-17	250A	CVT 150							
			P-18	250A	CVT 150							
			P-19	250A	CVT 150							
			P-20	250A	CVT 150							
	⑥	400A	P-21	250A	CVT 150							
			P-22	250A	CVT 150							
			P-23	250A	CVT 150							
			P-24	250A	CVT 150							
⑦	400A	P-25	250A	CVT 150								
		P-26	250A	CVT 150								
		P-27	250A	CVT 150								
		P-28	250A	CVT 150								
⑧	400A	負荷設備合計										

※各主幹引込ケーブルサイズは CVT 150SQ×2 / 接地線は、E 38SQ(A種接地)